



**АДМИНИСТРАЦИЯ
БЕРДЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«28» августа 2025 г.

№ 623-17

**Об источниках наружного противопожарного водоснабжения для
целей пожаротушения, расположенных на территории
муниципального образования «Городской округ Бердянск
Запорожской области»**

В соответствии с Федеральными законами от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», в целях обеспечения пожарной безопасности на территории муниципального образования «Городской округ Бердянск Запорожской области», активизации работы по приведению наружного противопожарного водоснабжения в соответствие с нормами и правилами, руководствуясь Уставом муниципального образования «Городской округ Бердянск Запорожской области», администрация Бердянского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Правила учета и проверки эксплуатации источников наружного противопожарного водоснабжения на территории муниципального образования «Городской округ Бердянск Запорожской области» согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Филиалу "Бердянское производственное управление водопроводно-канализационного хозяйства" государственного унитарного предприятия "Вода Запорожья" обеспечить:

2.1. поддержание имеющихся на территории городского округа

Бердянск и состоящие на балансе источники наружного противопожарного водоснабжения (пожарные гидранты) в постоянной готовности к забору воды пожарной техникой для тушения пожаров;

2.2. проведение два раза в год (весной и осенью) совместно с представителями Пожарно-спасательной части №25 и Пожарно-спасательной части №26 2-го пожарно-спасательного отряда ГУМЧС России по Запорожской области комиссионное обследование (проверку) источников наружного противопожарного водоснабжения на территории городского округа;

2.3. своевременные меры по ремонту и восстановлению неисправных источников противопожарного водоснабжения, обеспечить установку на видных местах указателей установленного образца.

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в сетевом издании «ЗаИнформ!» <https://za-inform.ru/> и на официальном сайте администрации Бердянского городского округа <https://berdyansk.gosuslugi.ru/>

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава
Бердянского городского округа

А.А. Ковганко

Приложение

УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации
Бердянского городского округа
от 28.08 2025 № 623-17

ПРАВИЛА

учёта и проверки наружного противопожарного водоснабжения и мест для забора воды в целях пожаротушения на территории муниципального образования «Городской округ Бердянск Запорожской области»

1. Общие положения

1.1. Настоящие Правила действуют на всей территории городского округа Бердянск и обязательны для исполнения в любое время года организациями водопроводно-канализационного хозяйства, обслуживающими городской округ Бердянск, а также всеми абонентами, имеющими источники наружного водоснабжения и места для забора воды, используемые в целях пожаротушения (далее - источники противопожарного водоснабжения) независимо от их ведомственной принадлежности и организационно-правовой формы.

1.2. К источникам противопожарного водоснабжения относятся: наружные водопроводные сети с пожарными гидрантами и водные объекты, используемые для целей пожаротушения.

1.3. Ответственность за состояние источников противопожарного водоснабжения и установку указателей их месторасположения несёт филиал "Бердянское производственное управление водопроводно-канализационного хозяйства" государственного унитарного предприятия "Вода Запорожья" (далее- ПУВКХ" ГУП ЗО "Вода Запорожья"), а также собственники, в ведении которых они находятся.

1.4. Подразделения Государственной противопожарной службы имеют право на беспрепятственный въезд на территорию предприятий и организаций для заправки водой, необходимой для тушения пожаров, а также для осуществления проверки технического состояния источников противопожарного водоснабжения.

2. Техническое состояние, эксплуатация и требования к источникам противопожарного водоснабжения

2.1. Постоянная готовность источников противопожарного водоснабжения для успешного использования их при тушении пожаров обеспечивается проведением основных подготовительных мероприятий:

- качественной приёмкой всех систем водоснабжения по окончании их строительства, реконструкции и ремонта;
- точным учётом всех источников наружного противопожарного водоснабжения;
- систематическим контролем за состоянием источников наружного противопожарного водоснабжения;
- своевременной подготовкой источников наружного противопожарного водоснабжения к условиям эксплуатации в весенне-летний и осенне-зимний периоды.

2.2. Источники противопожарного водоснабжения должны находиться в исправном состоянии и оборудоваться указателями в соответствии с нормами пожарной безопасности. Ко всем источникам наружного противопожарного водоснабжения должен быть обеспечен подъезд.

2.3. Пожарные водоёмы должны быть наполнены водой. К водоёмам должен быть обеспечен подъезд. В зимнее время площадки и подъезды к пожарным водоёмам необходимо содержать очищенными от снежных заносов, производить расчистку дорог, подъездов и проездов в населенных пунктах для проезда пожарных автомобилей.

2.4. Источники противопожарного водоснабжения допускается использовать только при тушении пожаров, проведении занятий, учений и проверке их работоспособности.

3. Учет и порядок проверки источников противопожарного водоснабжения

3.1. Филиал “Бердянские ПУВКХ” ГУП ЗО “Вода Запорожья” и абоненты, имеющие источники противопожарного водоснабжения независимо от их ведомственной принадлежности и организационно-правовой формы, обязаны вести строгий учет и проводить плановые совместные с подразделениями Государственной противопожарной службы проверки имеющихся в их ведении источников противопожарного водоснабжения.

3.2. С целью учета всех источников противопожарного водоснабжения, администрация Бердянского городского округа и абоненты совместно с Государственной противопожарной службой не реже одного раза в пять лет проводят инвентаризацию источников противопожарного водоснабжения.

3.3. Проверка источников противопожарного водоснабжения производится 2 раза в год: в весенне-летний (с 1 мая по 1 ноября) и осенне-зимний (с 1 ноября по 1 мая) периоды.

3.4. При проверке пожарного гидранта проверяется:

- наличие на видном месте указателя установленного образца;
- возможность беспрепятственного подъезда к пожарному гидранту;
- степень заполнения водой и возможность его заполнения;

- герметичность задвижек (при наличии);
- состояние колодца и люка пожарного гидранта, производится очистка его от грязи, льда и снега;
- работоспособность пожарного гидранта посредством пуска воды с установкой пожарной колонки;
- герметичность и смазка резьбового соединения и стояка;
- работоспособность сливного устройства;
- наличие крышки гидранта.

3.5. При проверке пожарного водоема проверяется:

- наличие на видном месте указателя установленного образца;
- возможность беспрепятственного подъезда к пожарному водоему;
- степень заполнения водой и возможность его пополнения;
- наличие площадки перед водоемом для забора воды;
- наличие проруби при отрицательной температуре воздуха (для открытых водоемов).

3.6. При проверке других приспособленных для целей пожаротушения источников наружного водоснабжения проверяется наличие подъезда и возможность забора воды в любое время года.